



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  
Главное управление МЧС России по Приморскому краю

(наименование территориального органа МЧС России, специального управления)

690080, Приморский край, г. Владивосток, ул. Басаргина, 51, email: gu@mchs25.ru

(адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Чугуевскому муниципальному району

(наименование органа государственного пожарного надзора)

692621, Приморский край, Чугуевский муниципальный округ, с. Чугуевка, ул. Комарова, 6а

(адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона, электронный адрес)

**ПРЕДПИСАНИЕ  
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ  
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ  
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 48/3**

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,  
вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

вручается: МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  
УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №5" С. ШУМНЫЙ

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения №48 от «15» ноября 2021 года КНМ  
№25210061000201350775 от «15» ноября 2021 года.  
в период с «18» ноября 2021 года по «19» ноября 2021 года.

*Главный государственный инспектор Чугуевского района по пожарному надзору  
Кузьменко Михаил Юрьевич;*

*Государственный инспектор Чугуевского района по пожарному надзору Речкин  
Владимир Игоревич*

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов)

*Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Чугуевскому  
муниципальному району*

органа государственного пожарного надзора)

*проведена: плановая выездная проверка*

(контрольное (надзорное) мероприятие)

*в ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица:*

*директор ШОУ СОШ №5 с. Шумный  
Кузьменко И.А.*

(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1.	<i>В помещении котельной допущена эксплуатация электрического чайника без устройства тепловой защиты</i>	<i>Пункт 35 подпункт «г» Постановления Правительства РФ от 16 сентября 2020 года №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»</i>	<i>01.09.2022</i>	
2.	<i>На объекте защиты отсутствует документация, подтверждающая проведение работ по очистке вентиляционных камер, циклонов, фильтров и воздухопроводов от горючих отходов и отложений в помещении котельной</i>	<i>Пункт 43 Постановления Правительства РФ от 16 сентября 2020 года №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»</i>	<i>01.09.2022</i>	

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

   
(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))

  
(подпись)

Главный государственный инспектор Чугуевского района  
по пожарному надзору Кузьменко Михаил Юрьевич

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)

  
(подпись)

\* Отметка размещается в правом верхнем углу после реализации указанных действий.